



Internationale  
Akkreditierung  
Gegenseitige Anerkennung



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-14210-01-00

**SWW Labor GmbH - Siemensstraße 5b - 77815 Bühl**

Zweckverband Heimbach  
Wasserversorgungsgruppe  
Brandeck 2  
72175 Dornhan

SchwarzwaldWASSER Labor GmbH  
Siemensstraße 5b  
77815 Bühl  
Tel 07223 287872-0  
Fax 07223 287872-25  
Mail info@sww-labor.de

## Prüfbericht

23.03.2016

<b>Auftragsnummer:</b>	<b>1603/0390</b>	Prüfbericht Version:	1
Untersuchungsbeginn:	2016-03-22	Probennehmer:	Herr Kraibühler ezPN
<b>Auftragsart:</b>	<b>Untersuchung nach Trinkwasserverordnung.</b>		

**Probennummer:** 160322/0007

Objekt: Zweckverband Heimbach  
Entnahmestelle/EDV-Nummer: Kutzbühl 500 m³  
Probenbezeichnung: Trinkwasser Entnahmedatum/-zeit: 2016-03-21 10:10  
Art der Probennahme: Stichprobe DIN ISO 5667-5, DIN ISO 19458 Untersuchungsende:

Parameter	Dimension	Messwert	Grenzwert	Prüfverfahren
<b>Mikrobiologische Parameter</b>				
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anl. 5, Teil I d) bb)
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	100	TrinkwV Anl. 5, Teil I d) bb)
Escherichia coli	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2014-12(K12)
Coliforme Keime	KBE/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1:2014-12(K12)
Temperatur	°C	9,2		DIN 38404-4 (C4-2)

\* Untersuchung im akkreditierten Kooperationslabor<sup>2</sup> Nicht akkreditiertes Prüfverfahren.  
izPN: interner zertifizierter Probennehmer ezPN: externer zertifizierter Probennehmer  
(R): Standort Rastatt

Dieses edv-gefertigte Dokument trägt keine Unterschrift und ist nur als Vorab-Information zu verstehen.  
Rechtsverbindlich gültig ist ausschließlich der Originalprüfbericht mit Unterschrift. Für Fehler bei der Übermittlung per FAX/E-Mail wird keine Haftung übernommen.

# Labor

Ohne schriftliche Genehmigung des SWW-Labors dürfen die Prüfberichte nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände und die beauftragten Parameter.